

## **ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

### **О внесении изменения в статью 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»**

#### **Статья 1**

Часть 7 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997; 2013, № 27, ст. 3477; 2016, № 27, ст. 4234; 2017, № 31, ст. 4793) изложить в следующей редакции:

«7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1, Ф4.2, а также в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 с возможным пребыванием в них одновременно пятидесяти и более человек - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.».

#### **Статья 2**

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года со дня его официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент  
Российской Федерации

В. Путин

Файл: Текст проекта законодательной инициативы.doc  
Каталог: C:\Users\Manager\Downloads  
Шаблон: C:\Users\Manager\AppData\Roaming\Microsoft\Шаблоны\Normal.dot  
Заголовок:  
Содержание:  
Автор: 1  
Ключевые слова:  
Заметки:  
Дата создания: 10.04.2019 13:38:00  
Число сохранений: 18  
Дата сохранения: 21.06.2019 8:57:00  
Сохранил: Репин Роман Олегович  
Полное время правки: 28 мин.  
Дата печати: 24.06.2019 13:52:00  
При последней печати  
    страниц: 1  
    слов: 192 (прибл.)  
    знаков: 1 209 (прибл.)